



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Краснодарского края

**Прокуратура  
Староминского района**

ул. Кольцовская, 20, ст. Староминская, Россия, 353600  
тел. 8 (86153) 5-88-28

19.02.2024 № 07-01-2024/414-24-20030045

На № \_\_\_\_\_



Директору  
МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность»

Костырко С.А.

ул. Калинина, 2, ст. Староминская,  
Краснодарский край

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений  
законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой района совместно с ОНД и ПР Староминского района УНДПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю проверка исполнения законодательства о противопожарной безопасности в деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Юность" муниципального образования Староминский район (далее – МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность»).

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно положениям ст. 41 Закон № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя, помимо прочего, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров, которое достигается исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде источников зажигания.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;

Прокуратура Староминского района  
Краснодарского края  
№ 07-01-2024/414-24-20030045



содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

В ходе проверки здания МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность», расположенного по адресу: ст. Староминская, ул. Красная 103 А «Б», выявлены следующие нарушения:

- не проведены испытания средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) в помещениях здания школы при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (более 10 лет), что нарушает требования п. 54 Правил;

- в местах установки приемно-контрольных приборов пожарной сигнализации не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, что нарушает требования п. 10 Правил.

При проверке здания МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность», расположенного по адресу: ст. Староминская, улица Калинина, д. 2, выявлены следующие нарушения:

- не проведена проверка источника наружного противопожарного водоснабжения, что нарушает требования п. 48 Правил;

- на дверях складских помещений спортивной школы не указаны категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, что нарушает требования п. 12 Правил;

- не обеспечивается возможность свободного открывания изнутри без ключа второго эвакуационного выхода из здания школы, что нарушает требования п. 26 Правил.

Выявленные в ходе проверки нарушения требований противопожарной безопасности существенно влияют на безопасность учеников, работников и посетителей учреждения, что является недопустимым и требует немедленного устранения, а лица, допустившие указанные нарушения, подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 7, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### **ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием представителя прокуратуры района, в связи с чем, о месте и времени рассмотрения сообщить в прокуратуру Староминского района заблаговременно.

2. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, способствующих им.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в указанных нарушениях закона.



4. О результатах рассмотрения настоящего представления и мерах, принятых к устранению нарушений закона, сообщить в письменном виде в прокуратуру района в месячный срок с момента получения представления, с приложением организационно-распорядительных документов и иных документов, подтверждающих фактическое устранение нарушений закона.

И.о. прокурора района

советник юстиции

Е.Н. Фененко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 637849C20BF263E0E10548F1408CC009

Владелец **Фененко Евгений Николаевич**

Действителен с 06.07.2023 по 28.09.2024